

Исх. № 439/1-434-39
04.04.2023.



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ И ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**
ул. Октябрьской революции, 276, Тел. 8 (3435) 42-28-08, e-mail: tond-n.tagil@mail.ru

РЕШЕНИЕ

04 апреля 2023 года

г. Нижний Тагил

Я, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа, главный государственный инспектор города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа по пожарному надзору Пряничников Сергей Олегович, в ОНДиПР г. Нижний Тагил и ГГО, по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 276, в кабинете № 6 в соответствии со статьей 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", п.8 Постановления Правительства РФ № 336 от 10.03.2022 года «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», рассмотрев ходатайство директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 11 села Серебрянка Андреевой И.В. о переносе срока исполнения пунктов 15, 17, 19 предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 11.06.2021 года № 154/1/104

УСТАНОВИЛ:

В период с 28 мая по 11 июня 2021 года на основании распоряжения № 154 от 28.04.2021 года старшим инспектором ОНД ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Смольяниновым А.А. проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 11 села Серебрянка (ИНН 6648006317, ОГРН 1026602089986) за соблюдением требований пожарной безопасности на территории, в здании и помещениях школы по адресу 622931 Свердловская область, г. Нижний Тагил, с. Серебрянка, ул. Советская, д.3.

По результатам планового контрольного (надзорного) мероприятия МКОУ СОШ № 11 с.Серебрянка выдано предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 11.06.2021 года № 154/1/104, со сроком устранения нарушений до 01 апреля 2022 года, в том числе исполнение пунктов № 15,16,17,19:

п.15 - при эксплуатации эвакуационных путей не обеспечено соблюдение проектных решений (в том числе объемно-планировочных решений

эвакуационных путей и выходов): в объеме лестничной клетки №1 по техническому паспорту №11 от 20.08.1996 г. располагается отопительное оборудование, трубы и другое оборудование, пп. «ж» п.16, п.23, пп. «б» п.27

Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479, ч.1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст.5, ч. 1 ст. 6, ч. 19 ст. 88, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

п. 16 - при эксплуатации эвакуационных путей не обеспечено соблюдение проектных решений (в том числе по освещенности): оконные проемы в наружной стене лестничной клетки №1 по поэтажному плану второго этажа технического паспорта №11 от 20.08.1996 г. заделаны кирпичами и листом фанеры, п.23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479, ч. 1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст.5, ч. 1 ст. 6, ст. 52, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", пп. «б» п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

п.17 - при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений, в коридоре № 35 по поэтажному плану первого этажа технического паспорта №11 от 20.08.1996 г. установлена деревянная перегородка, не соответствующая требуемому пределу огнестойкости перегородок здания по техническому паспорту №11 от 20.08.1996 г., а также способствующая скрытому распространению горения, п.23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479, ч.1 ст. 137 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

п. 19 - коридор, длина которого составляет более 60м. (фактически 69.3 м. коридор №20 по поэтажному плану второго этажа технического паспорта №11 от 20.08.1996 г.) не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа на участки длиной не более 60м, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.1,ч.2 ст.53, ст.59, ст.88, ч.1, ч.3 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

09 марта 2022 года в адрес ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО (вх.№ 115 от 09.03.2022) поступило ходатайство от директора МКОУ СОШ № 11 с.Серебрянка Андреевой И.В. о рассмотрении вопроса о переносе сроков выполнения пунктов №№ 15,16,17,19 предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 11.06.2021 года № 154/1/104 в связи с тем, что нарушения собственными силами МКОУ СОШ № 11 с.Серебрянка не могут быть устранены, так как для их устранения требуются значительные финансовые средства.

18 марта 2022 года заместителем начальника ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО Афанасьевым Д.В. при рассмотрении ходатайства, о переносе сроков исполнения Предписания № 154/1/104 от 11.06.2021 об устранении

нарушений требований пожарной безопасности, в силу положений п.8 Постановления Правительства РФ № 336 от 10.03.2022 года «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», учитывая обстоятельства, указанные в ходатайстве директора МКОУ СОШ № 11 с.Серебрянка Андреевой И.В., было принято решение перенести срок исполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 11.06.2021 года № 154/1/104 до 01 апреля 2023 года (исх.№ 408/1-4-34-39 от 18.03.2022 года).

29 марта 2023 года в адрес ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО поступило ходатайство от директора МБОУ СОШ № 11 с.Серебрянка Андреевой И.В. о рассмотрении вопроса о переносе сроков выполнения пунктов №№ 15,17,19 предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 11.06.2021 года № 154/1/104 в связи с тем, что нарушения собственными силами МБОУ СОШ № 11 с.Серебрянка не могут быть устранены в связи с отсутствием надлежащего финансирования.

Ходатайство об отсрочке исполнения решения рассмотрено в присутствии директора МБОУ СОШ № 11 с.Серебрянка Андреевой Ирины Вячеславовны.

Директор учреждения пояснила, что МБОУ СОШ № 11 с.Серебрянка является муниципальным бюджетным учреждением, финансовое обеспечение функции которого осуществляется за счет средств бюджета на основе плана финансово-хозяйственной деятельности. В соответствии с БК РФ заключение договоров, подлежащих исполнению за счет субсидии из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели с учетом принятых и неисполненных обязательств. МБОУ СОШ № 11 с.Серебрянка не имеет собственных источников финансирования, финансирование вышеуказанных мероприятий осуществляется из Казны города Нижний Тагил на основании решения Нижнетагильской городской думы.

Директор МБОУ СОШ № 11 с.Серебрянка неоднократно обращалась с письмами в адрес управления образования Администрации города Нижний Тагил с просьбой о выделении денежных средств, однако ввиду сформированного бюджета, денежные средства предусмотреть не представилось возможным. В связи с отсутствием надлежащего финансирования осуществить мероприятия, направленные на устранение нарушений требований пожарной безопасности до 01 апреля 2023 года, не представилось возможным.

В соответствии с п. 1, п.9 ч.1 ст. 29 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020 N 248-ФЗ, инспектор обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц; учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу.

В соответствии с п. 1 ч.2 ст. 90 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" от

31.07.2020 N 248-ФЗ, в случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный (надзорный) орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля.

В силу положений ч.1 ст. 93 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020 N 248-ФЗ при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.

В соответствии с ч.1 ст. 95 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020 N 248-ФЗ по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 настоящего Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 настоящего Федерального закона. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Старшим инспектором ОНД и ПР ОНД и ПР г.Нижний Тагил и Горноуральского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Хомяковой З.А. проведена оценка исполнения пунктов № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18 предписания № 154/1/104 от 11.06.2021 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, изучив обстоятельства, изложенные в ходатайстве от 29.03.2023 года, и в соответствии с ч.1 ст.93, ч.2 ст. 94, ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", п. 8 Постановления Правительства РФ № 336 от 10.03.2022 года

РЕШИЛ:

1. Ходатайство директора МБОУ СОШ № 11 с.Серебрянка Андреевой И.В. о переносе срока исполнения пунктов 15,17,19 предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 11.06.2021 года № 154/1/104, удовлетворить.


2. Отсрочить исполнения решения заместителя начальника ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Афанасьева Д.В. «О переносе сроков предписания» от 18.03.2022 года исх.№ 408/1 4-34-39 в срок до 01 апреля 2024 года.

3. Пункты №№ 3,4,11,18 предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 154/1/104 от 11.06.2021 года считать выполненными в полном объеме на основании представленных документов и сведений;

Пункты №№ 1,2 предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 154/1/104 от 11.06.2021 года выполнены не в соответствии с требованиями п.392, 393, 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

Сделать вывод об исполнении пунктов №№ 5,6,7,8,9,10,12,13,14,16 предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 154/1/104 от 11.06.2021 года на основании представленных документов и сведений не представляется возможным без проведения контрольного (надзорного) мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом.

Начальник ОНД и ПР
г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО
УНД и ПР ГУ МЧС России по
Свердловской области
подполковник внутренней службы



С.О. Пряничников

Копию получил

« 04 » апрель 2023 год И. Андреева И.В.